

Поштовани,

Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: ЗЈН), достављамо одговоре на постављена питања везана за **ЈН 31/2019 – „Потрошни материјал за текуће одржавање објекта Института за ортопедско-хируршке болести „Бањица“, по спецификацији Наручиоца “**

Pitanje :

Molimo da pojasnite, odnosno dopunite sa neophodnim tehničkim karakteristikama, sledeće pozicije iz specifikacije dobara sa strukturom cene:

1. Poz. 27 – “Stop taster za vrata” – navedite da li je ugradni ili nadgradni, kao i napon, jačinu struje i napajanje.
2. Poz. 33 – “Ventilator za ventilaciju Ø100 – Ø110” - Molimo da razdvojite traženu količinu od 8 komada po dimenzijama ventilatora.
3. Poz. 35 36 – “Grejači po uzorku” - Molimo da obezbedite uzorke, ili fotografije traženih grejača.
4. Poz. 58-61 – U opisu pozicija naveli ste “kabl gumeni” a dali oznaku za beli plastični licnasti kabl (PP-L), što je kontradiktorno. Ispravite grešku.
5. Poz. 83-86 – “Prekidač grebenasti 10A-63A” – Pored nominalne jačine struje potrebno je da navedete šemu, odnosno koompletnu oznaku grebenastog prekidača
6. Poz 128 – “Ubodne štedljive sijalice 26W 2P i 4P” – Naveli ste decidirano proizvođača (“Philips”) na šta po Zakonu o JN nemate parvo i oznake sijalica su nekompletne. (Тачна ознака за sijalicu 26W 4P je G24q-3)
7. Poz. 147 – “Bužir termoskupljajući raznih dimenzija od 1-10mm” – Molim da traženu količinu razdvojite po dimenzijama bužira.
8. POZ. 172 – “Uljani razređivač “Helios” 0,9l” – Nemate parvo po Zakonu o JN da tražite određenog proizvođača.
9. Poz. 205 I 206 – “Baterija srčasta jednoručna za lavabo – sudoperu” - Navedite broj cevi za baterije.
10. Poz. 207 – “Baterija tuš jednoručna” – Navedite da li je baterija sa izlivom ili bez izliva
11. Poz. 243-245 – “Creva za vodokotlić dužine 20-50cm” kom 60 – Navedite da li tražite PVC ili metalna savitljiva (brinoks) creva i usaglasite dužine creva sa traženim količinama
12. Poz. 373 – “Katanac veći – manji (35-45), kom 6” – Molimo da usaglasite dimenzije katanaca sa traženim količinama

13. Poz. 378, 379, 386 – “Okovi za PVC vrata i staklo” - molimo da obezbedite uzorke, fotografije uzoraka ili navedite dimenzije traženih dobara

14. Poz. 413 – “Sprej odvijač WD40, 240ml” – U opisu pozicije nedostaje “ili ekvivalent” traženog dobra. Molim vas izvršite dopunu navedene pozicije.

ОДГОВОР:

Наручилац ће изменити конкурсну документацију и објавити Обавештење о продужетку рока за подношење понуда и измену Конкурсне документације објавити на Порталу јавних набавки и Интернет страници Наручиоца.

У Београду, 05.08.2019. год.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

ИНСТИТУТ ЗА
ОРТОПЕДСКО-ХИРУРШКЕ БОЛЕСТИ
"БАЊИЦА"
БЕОГРАД, Миколпа Лоранчића 28